

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Забайкальскому краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шилкинскому, Нерчинскому,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Тунгокоческому районам, г. Шилка, г. Нерчинск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю)
Забайкальский край, г. Шилка, ул. Баданина, 1, 8(30244)2-31-93, ogpn-shilka@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №9/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору муниципального общеобразовательного учреждения

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Первомайская средняя общеобразовательная школа №5

Во исполнении решения главного государственного инспектора по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка, г. Нерчинск по пожарному надзору- начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка, г. Нерчинск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю полковника внутренней службы Масюкова Игоря Александровича №9 от «02» февраля 2022 года в период с «15» февраля 2022 г. по «15» февраля 2022 г. заместителем главного государственного инспектора Шилкинского, Нерчинского, Тунгокоченского районов по пожарному надзору Мельниченко Алексеем

Анатольевичем (должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая проверка Первомайской средней общеобразовательной школы №5

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: пгт. Первомайский ул. Ленина, 40, в ходе которой присутствовал директор (должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

учреждения Мальцева Наталья Викторовна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>Внутренний противопожарный водопровод в восточном крыле здания школы находится в неисправном состоянии</i>	<i>п. 48 Правил противопожарного режима в российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (далее – ППР в РФ)</i>	15.09.2022 г.	
2.	<i>Не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с применением измерительных приборов (гидротестера пожарных кранов с манометром) для определения соответствия фактических значений водоотдачи сети (расхода воды) требуемым значениям, с обязательным внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение должен составлять 2,5 литра в секунду</i>	<i>п. 48 ППР в РФ, таблица №1 сводов правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».</i>	15.09.2022 г.	
3.	<i>Пожарный кран №4 не укомплектован пожарным рукавом и пожарным стволом</i>	<i>п. 50 ППР в РФ</i>	15.09.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ Первомайская СОШ №5
Мальцева Н.В.

(дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора
Шилкинского, Нерчинского, Тунгокоченского районов по
пожарному надзору Мельниченко А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации